


111. и 112. Заштита аутоматским искључењем напајања (од индиректног додира) употребом уређаја класе II или IP2X

Ради спречавања појаве опасног напона додира на изложеним, проводним (металним) деловима електричних уређаја у случају квара на основној изолацији, примењује се мера заштите употребом уређаја II класе.

Заштита се обезбеђује помоћу електричне опреме са двоструком (појачаном) изолацијом - уређаји II класе, или фабрички направљена опрема која има потпуну изолацију

Симбол ове опреме је 

Уколико опрема има само основну изолацију, приликом пуштања опреме у рад, проводни делови морају да буду постављени у кућишта чији је степен заштите најмање IP2X.

Изолационо кућиште мора да издржи механичка, термичка и електрична напрезања.

Домаћи :

Шта је заштита од индиректног додира употребом уређаја II класе ?

Осим додатним изоловањем, на који начин опрему која има само основну изолацију, при пуштању у рад, можемо заштитити да не дође до индиректног додира?

Домаћи послати до 30.04.2020.г.