

121. Заштита од индиректног додира (погледај лекцију 99. ,100.,115., 116.,111.,112.)

122. Заштита од електричног удара

Кад настаје струјни удар?

1. ако се на електричним инсталацијама појави квар,
2. ако инсталација није прописно изведена,
3. услед непажљиве употребе или дотрајалости изолације

Горња граница додирног напона који није опасан по живот је 65V.

Безопасни напони додира су **24V** и **48V**, а **65V** .

Заштита од напона додира дели се у две групе:

1. Заштита од директног напона додира делова под напоном и
2. Заштита од индиректног додира на предметима који при нормалном раду нису под напоном, а изложени су напону у случају квара.

Домаћи:

Као се штитимо од електричног удара?

Послати до 15.05.2020.