

ВЕЖБЕ за 4/4

ВЕЖБА 1

1.Одређивање додатног оптерећења услед леда,снега и иња

1.Надземни ел.енергетски вод са АI-Џ проводницима $150/25\text{mm}^2$ пролази кроз предео са климатским условима где ји неопходно користити $\kappa=2,5$.Израчунати укупно специфично оптерећење вода.Користити табеле 15 и 16 уџбеника.

Урађен задатак послати до часа предвиђеног распоредом часова.

Име,презиме обавезно

todicruzica555@gmail

ВЕЖБА 2

2.Одређивање додатог оптерећења услед ветра

1.Надземни ел.енергетски вод са А-Џ проводницима пресека $150/25\text{mm}^2$ пролази кроз пределе са максималном брзином ветра 30m/s .Коефицијент дејства ветра је 1.Израчунати максимално оптерћење вода.Користи табеле 15 и 16....

Урађен задатак послати до наредног часа предвиђеног распоредом

Име,презиме обавезно

todicruzica555@gmail